



Chambre à sable et  
pompage en  
refoulement projetés  
Rue du Chemin de Fer

Ouvrage de stockage  
projeté Av. Tassigny

Bassin de dépollution  
projeté Av. Tassigny

Dépollueur projeté  
Rue de l'Arche T17/15-D-04

Dépollueur projeté  
Chemin de la Vieille Rue  
/ Rue du Réveillon 15-D-01

Dépollueur projeté  
Rue du Réveillon  
T18/15-D-03

Bassin à ciel ouvert  
Rue de Cerçay  
15-D-02

- Légende :
- Emplacement potentiel pour un ouvrage de rétention des flottants projeté
  - Emplacement potentiel pour un ouvrage de dépollution projeté
  - Limitation de débit à 1 L/s/ha imperméabilisé
  - Limitation de débit toléré à 5 L/s/ha imperméabilisé

COMMUNE DE VILLECRESNES

NOTICE DE ZONAGE

---

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

---

DESSINE: SR	DATE: 27 Janvier 2011	N° PLAN:	REV: 2
VERIFIE: PG	ECHELLE: 1/5000	AFFAIRE: OC055	
 <b>SAFEGE</b> Ingénieurs Conseils AGENCE DE MELUN <small>128 - allée des Amoryllis - 77190 Dammarie-les-Lys          Tél : 01 64 10 46 80 Fax : 01 64 10 46 86</small>			